



LEGENDA :

- Loc lampa pt. regleta tip LED aparenta, 10W cu dispersor , IP54
- Loc lampa pt. corp iluminat tip LED ingropat, 45W cu dispersor opac alb laptos, IP20
- Loc lampa pt. corp iluminat tip LED ingropat, 45W cu dispersor opac alb laptos, echipata cu kit emergenta autonomie min. 1h - impotriva panicii, IP20
- Corp iluminat tip LED 2W, ptr. marcarea cailor de evacuare, echipat cu baterie NiCd cu autonomie min.2h, permanent
- Intrerupator simplu montat ingropat, 10A, IP20
- Intrerupator dublu montat ingropat, 10A, IP20
- Intrerupator cap scara montat ingropat, 10A, IP20
- Priza dubla 2P+PE/230V, montata ingropat, 16A, IP20
- Priza dubla Voce/Data, tip RJ45, cat. 5E, ptr. montaj incastat
- Tablou electric, montaj aparent / ingropat
- Racord electric
- CAMERA TVE DE EXTERIOR
- CAMERA TVI DE INTERIOR - tip mini Dome
- INREGISTRATOR tip SRD870D 1TB
- MONITOR LCD 19"
- UPS 5000VA / 230V
- TRAFU 220 / 12V, 1500VA
- CENTRALA DETECTIE INCENDIU ANALOG ADRESABILA
- REPETOR CENTRALA DETECTIE INCENDIU
- DETECTOR OPTIC DE FUM, ADRESABIL
- BUTON MANUAL AVERTIZARE INCENDIU
- SONERIE INCEDIU DE INTERIOR
- SIRENA DE EXTERIOR CU FLASH DE INCENDIU
- SURSA ALIMENTARE
- UPS 5000VA / 230V

- In conformitate cu art. 3.9.2.6 din P118/3-2015, incaperea in care este montata CAI trebuie sa aiba prevazuti pereti cu gardul minim de rezistenta la foc EI60 si plansee cu grad minim REI60, iar usa incaperii cu grad minim EI30-C si care are prevazuta dispozitiv de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

INCADRAREA CONSTRUCȚIEI IN CLASE SI CATEGORII	
CATEGORIA DE IMPORTANTA GLOBALA A CLADIRII, cf.H.G. 766/1997	"C"
CLASA DE IMPORTANTA (CATEGORIA DE IMPORTANTA SPECIFICA), cf. P100-1992	III
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC, cf. P118-99	II
CATEGORIA DE RISC DE INCENDIU, cf. P118-99	MIC

Proiectant general/ arhitectura: S.C. S&A ARHILAB S.R.L. Reg. Com.: J23/1655/2006; CUI: RO18945457; str. V. Bideac nr. 14, Chitila, jud. Ilfov		
Arhilab		
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNTATURA
SEF PROIECT	arh. Serban ANTONIU	
PROIECTAT	ing. Romeo Munteanu	
DESENAT	ing. Romeo Munteanu	
VERIFICAT	arh. Serban ANTONIU	

Beneficiar:	UAT COMUNA PIETROSANI JUDET TELEORMAN	Proiect nr: 39/ 2017
Titlu proiect:	INSTALATII ELECTRICE REABILITARE GRADINITA com, PIETROSANI, jud. TELEORMAN	Faza: DALI
Titlu planșă:	PLAN ILUMINAT & PRIZE PLAN CURENTI SLABI SECURITATE	Planșă nr: E01