



LEGENDA:

- R22-1000-600 Tip-lungime (mm) - Inaltime (mm)
- Traseu TUR distributie CTE-radiatoare
- Traseu RETUR distributie CTE-radiatoare
- PPR Material plastic din care este confectionata conducta de distributie agent termic.

NOTA:

2. Conductele de distributie intre centrala termica si radiatoare sunt din PPR, termoizolate si montate in sapa, in zidarie sau aparent;

**INCADRAREA CONSTRUCTIEI
IN CLASE SI CATEGORII**

CATEGORIA DE IMPORTANTA GLOBALA A CLADIRII, cf.H.G. 766/1997	"C"
CLASA DE IMPORTANTA (CATEGORIA DE IMPORTANTA SPECIFICA), cf. P100-1992	II
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC, cf. P118-99	II
RISC DE INCENDIU, cf. P118-99	MIC

@COPYRIGHT:

Prezenta plansa cu toate elementele si informatiile conexe, este proprietatea intelectuala S.C.S&A ARHILAB S.R.L. Fara acceptul scris al S.C.S&A ARHILAB S.R.L., ea nu poate fi reproducuta (copiata) imprumutata sau refolosita in afara partii de proiect careia i se adreseaza. Beneficiarul va suporta material sau penal (dupa caz) consecintele nerespectarii prevederilor legii privind drepturile de autor si drepturile conexe nr.8/1996

Proiectant general/arhitectura: S.C. S&A ARHILAB S.R.L. Arhilab Reg. Com.: J23/1655/2006; CUI: RO18945457; str. V. Bideac nr. 14, Chitila, jud. Ilfov			Beneficiar: UAT COMUNA PIETROSANI Comuna Pietrosani, Judetul Teleorman	Proiect nr: 38/2017
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Titlu proiect: REABILITARE SI AMENAJARE PRIN LUCRARI DE CONSTRUIRE SI REFACERE, ȘCOALA CU CLASELE I-VIII Comuna Pietrosani, Judetul Teleorman
SEF PROIECT	arh. Serban ANTONIU		Data: 11/2017	Faza: D.A.L.I.
PROIECTAT	Ing. Tudor FILIP			Titlu planșă: INSTALATII TERMICE PLAN PARTER
DESENAT	Ing. Tudor FILIP			Planșă nr: IT01
VERIFICAT	arh. Serban ANTONIU			